

Stadtwerke Pinneberg - Wasserwerk Peiner Weg

Anschrift des Betreibers	Stadtwerke Pinneberg GmbH Am Hafen 67 25421 Pinneberg www.stadtwerke-pinneberg.de Tel.: 04101/203-0
Standort des Wasserwerkes	Peiner Weg
Versorgungsgebiet	Pinneberg, Appen, Prisdorf, Kummerfeld, Borstel-Hohenraden, Tangstedt und teilweise Rellingen, Wedel und Holm
Errichtungsjahr	1952
Brunnen	4 Vertikalfilterbrunnen bis 37 m tief
durchschnittliche Fördermenge	801.877 m ³
Wasserschutzgebiet	Wasserschutzgebiet Pinneberg Peiner Weg Inkraft getreten am 01.03.2005
Besondere Aufbereitungstechnik	Keine
Zusatzstoffe	Keine
Wasseranalyse	Beanstandungen des Trinkwassers mit N.N.-Dimethylsulfamid (DMS)
Härtebereich	III
Auffälligkeiten	Seit Februar 1999 Belastung der Förderbrunnen III mit 1.2-Dichlorpropan. Kein Nachweis im Trinkwasser Seit Oktober 2009 Nachweis von DMS im Trinkwasser und den Förderbrunnen III, IV ,V und VII
Maßnahmen	Untersuchung der belasteten Brunnen vierteljährlich und des Trinkwassers alle zwei Monate auf 1.2-Dichlorpropan. Seit dem 17.12.2009 wird das Werk mit einer Zulassung einer Grenzwertüberschreitung (Ausnahmegenehmigung) für DMS betrieben. Diese ist bis 23.11.2012 befristet. Das Wasser der Förderbrunnen und das Trinkwasser ist vierteljährlich auf DMS zu untersuchen.
Nutzungsbeschränkung für Kupfereinsatz in der Trinkwasserinstallation	Nein