

Gemeinde Rellingen - Wasserwerk Rellingen

Anschrift des Betreibers	Gemeinde Rellingen Rathaus Hauptstr. 60 25462 Rellingen Tel.: 04101/564-0 www.rellingen.de
Standort des Wasserwerkes	Am Wasserwerk 7 Tel. 04101/32318 Mail : wasserwerk@rellingen.de teilweise: Rellingen
Versorgungsgebiet	
Errichtungsjahr	1958
Brunnen	4 Vertikalfilterbrunnen bis 48 m tief 1 Vertikalfilterbrunnen bis 292 m tief
Durchschnittliche Fördermenge	767.614 m ³
Wasserschutzgebiet	Wasserschutzgebiet Rellingen, In Kraft getreten 01.02.1999, 671 ha
Besondere Aufbereitungstechnik	Keine
Zusatzstoffe	Sauerstoff, Polyaluminiumchlorid für Brunnen 3a
Wasseranalyse	Beanstandungen des Trinkwasser seit Dezember 2009 für den Parameter N.N.-Dimethylsulfamid (DMS)
Härtebereich	III
Auffälligkeiten	Nachweis von DMS in den flachen allen Förderbrun- nen seit Januar 2010.
Maßnahmen	Seit dem 31.05.2010 wird das Werk mit einer Zulas- sung einer Grenzwertüberschreitung (Ausnahmege- nehmigung) für DMS betrieben. Diese ist bis 28.04.2013 befristet. Das Wasser der Förderbrunnen und das Trinkwas- ser ist vierteljährlich auf DMS zu untersuchen.
Nutzungsbeschränkung für Kupfereinsatz in der Trinkwasserinstallation	ja Mitteilung: - Schreiben alle Haushalte vom 25.02.02 - Veröffentlichung im Internet - Passus im Antrag auf Anschluss des Wasser- zählers